

Client: AJUNTAMENT DE VILADEMULS
P1723200J
Obra: Control d'aigua potable
Adreça:
Població: -

Núm. d'obra: C3706 C040416
Expedient: C08X1947 Albarà:
La seva referència: Vilademuls
Data de recepció: 06/02/2008
Dates assaig: Inici: 07/02/2008 Final: 11/02/2008

Destinatari:

AJUNTAMENT DE VILADEMULS

Pça Major nº 10
17468 - VILADEMULS

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 12/02/2008

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua refrigerada en envàs de plàstic , de 1 L , etiquetat
PRESA DE MOSTRA: pel laboratori segons PNT AG17 *.

PROCEDIMENT OPERATORI:

Els procediments normalitzats de treball (PNT) que figuren en aquest informe es basen en els mètodes especificats en el Real Decret 140/2003 publicat al BOE del 21/02/03 (núm. 45) d'acord amb les normes ISO, UNE, EN i/o Standard Methods.

RESULTATS OBTINGUTS:

ANÀLISI DE L'AIGUA			R.D 140/2003	
ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Concentració màxima admissible
Nitrats per espectrofotometria	PNT MB69	mg/L NO ₃	73,5	50

Observacions:

El Cap d'Area

Tramès a: Peticionari

Tècnic d'Area

Imma Pibernat i Valés

Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.